

 <b>HABO KOMMUN</b>	<b>SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE</b>	
	<i>Kapitel: 5-1-11</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(1)</i>

## Interna rutiner och instruktioner

---

### Containerplacering

---

#### Information omfattar:

- Placering av avfallscontainer.

#### Ordningsregler

- Container avsedd för brännbart avfall skall placeras minsta 6 meter från byggnad.
- Stora kärl bör placeras 3 meter från yttervägg.
- Sopskåp skall placeras minst 2 meter från yttervägg.

#### Egna anteckningar

Dokumentet godkänt av: