 HABO KOMMUN	SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE	
	<i>Kapitel: 5</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(2)</i>

5 Interna rutiner och instruktioner

5.1 Syfte

För att skapa mesta möjliga säkerhet och begränsa eller undanröja risker inom verksamheten.

5.1.1 Rökning

Rökning får endast förekomma på därför avsedd plats. Askfat bör vara av obrännbart material. Vid tömning av askfat kontrollera att det ej finns glödande partiklar kvar.

5.1.2 Levande ljus

Levande ljus får endast användas i lokal där någon person uppehåller sig. Ljusstakar och dess utsmyckning bör vara av obrännbart material.

5.1.3 Tillfälliga uppvärmningsanordningar

Alt 1. Får ej användas.

Alt 2. Får användas efter samråd med säkerhetsansvarige. Skall vara försedd med CE-märkning.

5.1.4 Kaffebryggare

Alt 1. Personlig kaffebryggare får ej användas.

Alt 2. Personlig kaffebryggare får endast användas i utrymme avsett för matlagning.

Alt 3. Personlig kaffebryggare får användas då den är ansluten med timer.

5.1.5 Brandfarliga varor

Skall hanteras enligt gällande föreskrifter.


Vid tveksamheter kontakta utsedd föreståndare för brandfarliga varor.

5.1.6 Övernattning

Vid tillfällig övernattning skall Räddningstjänstens rekommendationer och instruktioner enligt bilagan följas.

5.1.7 Uthyrning

Vid uthyrning skall Räddningstjänstens rekommendationer och instruktioner enligt bilagan följas.

 HABO KOMMUN	SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE	
	<i>Kapitel: 5</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 2(2)</i>

5.1.8 Heta Arbeten

Då tillfälliga brandfarliga heta arbeten skall utföras i verksamhetens lokaler, av egen personal eller entreprenör, skall före arbetet igångsättes, tillstånd ges av behörig tillståndsansvarig.

Tillstånd/ kontrollista och säkerhetsregler fastställda av Svenska Brandskyddsföreningen skall tillämpas.

Med Heta Arbeten menas här arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning. Ex. svetsning, skärning, lödning, arbete med rondell eller annat snabbgående verktyg.

5.1.9 Möblering i utrymningsväg

Möblering i väg till utrymningsväg eller utrymningsväg får normalt ej förekomma. Om förhållanden medger kan dock undantag ske efter samråd med säkerhetsansvarig.

5.1.10 Avfallshantering

Returpapper, emballage och annat skräp får ej förekomma i utrymningsväg, trapphus eller korridor utan skall omedelbart kastas i därför avsedda uppsamlingskärl eller containers.

Brännbart material får ej heller placeras intill yttervägg utomhus.

5.1.11 Containerplacering

Container med brännbart avfall skall placeras minst 6 meter från byggnad.

Sopkärl skall placeras minst 2 meter från yttervägg. Stora kärl bör placeras 3 meter från yttervägg.

5.1.12 Annan elektrisk utrustning

T.ex. ljusslingor, lampor och spotlights, förlängningskablar, grenkontakter, mm.

Tillfällig elektrisk utrustning skall användas med stor försiktighet. Vid tveksamheter – kontakta säkerhetsansvarig.

5.1.13 Syrgas

Öppen eld får inte förekomma i de utrymmen som syrgas förvaras eller används,

Undvik även yviga retilier, utrymmen skall vara väl skyltat.