

 <b>HABO KOMMUN</b>	<b>SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE</b>	
	<i>Kapitel: 7-1-10</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(1)</i>

## Kontrollinstruktion

---

### Handbrandsläckare – 10

---

#### Syfte

Att på ett tidigt stadium, innan branden blir alltför omfattande, kunna användas för släckning av brand.

- Släckaren skall vara placerad så att den enkelt och snabbt kan tas ner och användas, speciellt i miljöer där det finns konstaterade risker.
- Val av släckmedel anpassas till den risk den i första hand är tänkt att användas mot.
- Avstånd till närmaste släckare bör ej överstiga 25 meter.

#### Kontrollera att

- Släckaren finns på avsedd plats.
- Skylt som anger släckredskap finns.
- Årskontroll är utförd av fackman. Kontrollmärke skall finnas.
- Manometer, om sådan finns, står på grönt.
- Plombering är obruten.
- Släckaren ej är belamrad.