

 <b>HABO KOMMUN</b>	<b>SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE</b>	
	<i>Kapitel: 7-1-12</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(1)</i>

## Kontrollinstruktion

---

### Belysning – 12

---

#### Syfte

Kontrollera att belysningen är felfri och rätt placerad.

#### Lysrör

- Komponenter i lysrörsarmaturen kan bli överhettade om utbrända lysrör ej byts ut.

#### Kontrollera att

- Lysrör ej blinkar när belysningen tänds eller under normal drift.
- Lysrör ej har glödande ändar eller är missfärgade.

#### Halogenlampor och glödlampor

Glödlampor kan bli mycket heta när de används, speciellt halogenlampor. En 100W glödlampa kan få en temperatur av upp till 230 - 240°C och kommer denna då i kontakt med brännbart material kan brand uppstå.

#### Kontrollera att

- Brännbart material, t ex gardiner, ej hänger så att det kan komma i kontakt med lampor.
- Armaturen står stadigt eller är ordentligt fastsatt.