

 HABO KOMMUN	SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE	
	<i>Kapitel: 7-1-4</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(1)</i>

Kontrollinstruktion

Utrymningsskyltar – 4

Syfte

Utrymningsskyltar skall visa var utgångar till det fria finns.

Skyltarna

- Vara väl synlig och ej skymd
- Helst vara placerad ovanför dörr som leder till utgång eller utrymningsväg
- Om den är försedd med belysning alltid lyser eller vara belyst (undantag finns)

Kontrollera att

- Skyltar ej är skymda, utan är väl synliga från lämpliga punkter i lokalen.
- Nödströmmen/batteribackupen fungerar där sådan finns genom att trycka på testknappen.
- Skyltar ej är skadade eller sitter löst.