

 HABO KOMMUN	SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE	
	<i>Kapitel: 7-1-5</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(1)</i>

Kontrollinstruktion

Dörrar – nödutgångar – 5

Syfte

Dörr i eller till utrymningsväg skall ej försvåra eller fördröja utrymning. Dörren skall vara fri från blockerande föremål och vara lätt öppningsbar i utrymningsriktningen utan nyckel.

Kontrollera att

- Dörrar är fria från blockerande föremål t ex möbler.
- Dörren lätt kan öppnas utan nyckel, kod eller kort samt kan öppnas minst 90°.
- Slagriktningen är utåtgående.
- Dörrar som är försedda med dörrstängare stänger helt och fallkolven griper tag i slutblecket då dörren öppnas ca 1 dm och sedan släpps.
- Inga tråkilar eller liknande föremål används för uppställning.
- Dörren i stängt läge ej kan öppnas när man drar i den utan att handtag/trycke trycks ned.
- Dörren är hel utan skador på gångjärn, lås, trycke, karm, ev. glasruta eller andra delar.
- Dörr uppställd med magnet stänger vid tryckning på provknapp