

 HABO KOMMUN	SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE	
	<i>Kapitel: 7-1-6</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(1)</i>

Kontrollinstruktion

Utvändig trappa/stege – 6

Syfte

Nödutrymningstrappa/stege skall underlätta utrymning då andra vägar ut till det fria ej går att använda.

Kontrollera att

- Dörr eller fönster till trappa/stege fungerar enligt kontrollinstruktion 5 för nödutgång.
- Lås och vred till ev. grind i trappa fungerar utan att kärva.
- Trappa/stege ej är blockerad vid marknivå av t ex vegetation, fordon eller snö.