


| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|
|  HABO KOMMUN | SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE | |
| | <i>Kapitel: 7-1-9</i> | <i>Godkänd av:</i> |
| | <i>Datum: 2006-01-20</i> | <i>Sida: 1(1)</i> |

Kontrollinstruktion

Inomhusbrandpost – 9

Syfte

Att på ett tidigt stadium, innan branden blir alltför omfattande, kunna användas för släckning av brand.

Att använda slangen

- Inomhusbrandposten är normalt försedd med ca 25 m formstyv slang. För att använda slangen gör man följande:
 1. Öppna skåpsluckan. Denna kan ibland vara försedd med ett plastlock, vid handtaget, som måste brytas bort.
 2. Öppna ventilen som finns vid slangens fästpunkt i väggen.
 3. Dra ut erforderlig längd slang ur slangrullen.
 4. Öppna slangens munstycke
- Slangens funktion skall regelbundet kontrolleras av fackman.

Kontrollera att

- Skylt som anger släckredskap finns.
- Årskontroll är utförd av fackman. Kontrollmärke skall finnas.
- Slangen är försedd med munstycke.
- Slangen är ordentligt upprullad på slangrullen.
- Det ej finns något synligt vattenläckage.