

 HABO KOMMUN	SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE	
	<i>Kapitel: 7</i>	<i>Godkänd av:</i>
	<i>Datum: 2006-01-20</i>	<i>Sida: 1(1)</i>

7 Säkerhetskontroll och underhåll

7.1 Syfte

Att säkerställa att det byggnadstekniska brand och säkerhetsskyddet fungerar på ett tillfredsställande sätt.

7.2 Omfattning

Kontroll av att brandskyddet skall genomföras regelbundet med lämpliga intervaller, 3 – 4 ggr/år.

7.3 Metodik

Underlag för säkerhetskontrollerna utgörs av:

- brandskyddsbeskrivningen
- kontrollista
- kontrollinstruktioner

Samtliga kontroller skall dokumenteras och upptäckta brister rapporteras till säkerhetsansvarig för kännedom.

Säkerhetskontrollanten som genomför säkerhetskontrollen ansvarar för att kontakta fastighetsansvarig och påtala uppkomna brister. Enklare brister kan eventuellt åtgärdas av kontrollanten.

Anläggningsansvarig i samverkan med säkerhetskontrollanten och fastighetsansvarig skall omedelbart åtgärda noterade brister från säkerhetskontrollen.

Efter att kontrollistan är ifylld skall resultatet dokumenteras.